

CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

Certificato di Esame di Tipo - Allegato A *Certificate of Type Examination - Annex A*

Registrazione n.° DE/3338/09
Registration number

T&M Euro-Case Srl
Via Val di Stava, 11/B – 37060 SONA(VR)

Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Sottotetti
SUPERIOR Plus 155

Flexible sheets for waterproofing-unterlagen for discontinuous roofing

Caratteristiche della famiglia:
characteristics of the family:

Guaina freno vapore con 3 strati (color beige) di TNT beige laminato con strato di polietilene e rivestito da TNT bianco.

Peso per unità di superficie.

155 gr/m²

In base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:


Reazione al fuoco *Reaction to fire(EN 11925-2):*
Resistenza all'acqua/*Water penetration(EN 1928)*
Resistenza vapor d'acqua/*Water vapour (EN 12572)*
Trasmissione vapor d'acqua/*Water vapour (EN 12572)*

Classe E
Classe W1
Sd > 12,6
1,62 gr/m²x24h

Data emissione/*issue date* 11/11/2009
Data scadenza/*expiring date* 11/11/2014

GRUPPO
IMQ

Il Responsabile del Centro
Managing Director
Dott. Ing. P/Cau



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO *CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION*

Registrazione n.° DE/3338/09
Registration number

l'Istituto di Certificazione CSI S.p.A.
The Certification Body CSI S.p.A.

dichiara che la Società/declare that the Company

T&M Euro-Case Srl
Via Val di Stava, 11/B – 37060 SONA(VR)

Ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/ Has requested on the specimens named

Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Sottotetti
SUPERIOR Plus 155

Flexible sheets for waterproofing-unterlagen for discontinuous roofing

**Le prove di Tipo (ITT) secondo la norma EN 13859-1:2005, in conformità ai punti 4.3.1, 4.3.2
richiamati nell'allegato ZA della norma stessa, secondo la procedura del Sistema 3 (tre) -
Allegato III della Direttiva 89/106/CEE**

*For Initial Type-Examination according to the EN 13859-1:2005 and in compliance with the points 4.3.1, 4.3.2,
according to the procedure of System 3 (three) - Annex III of the 89/106 EEC Directive*

***I risultati delle prove eseguite sul campione più rappresentativo
della famiglia sono riportati nell'Allegato A***

The results of the tests done on the most representative specimens are reported in Annex A

Data emissione/issue date 11/11/2009
Data scadenza/expiring date 11/11/2014

GRUPPO
IMQ

Pag. 1/2

Il Responsabile del Centro
Managing Director
Dott. Ing. P. Cau